



- 供水平面图例
- × 节点
 - 阀门井
 - 消火栓井
 - ▲ 排气井
 - ▼ 泄水井

项目建设地点为赤峰市松山区，北起福山西街，南至宁安街。
管道放置在道路东侧，距离道路中心线23米。
管径为DN600，管材为K9级球墨铸铁管，主管道总长度为603.21米，覆土深度为2.58-3.14，管中高程为589.00-588.55。
采用的水准点及坐标、高程系统均采用2000国家坐标系统，高程采用1985国家高程。
本图比例1:1000。

赤峰市宏泽供水有限责任公司赤峰市第四监狱供水工程松州北路（福山西街-宁安街）给水工程规划总平面图（1:2000）

赤峰市自然资源局 2026.03