图 例

道路红线
道路中心线
本次设计给水管道（原管位）
现状通信管道
现状污水管道
现状热力管道

临潢大街

锡伯河街

公交巷支十二路

与建筑物最小水平净距3.1m

与热力管线垂直净距1.36m

与通信管道最小水平净距1.35m

与热力管线垂直净距1.44m

与污水管道最小水平净距1.0m

与热力管道最小水平净距1.65m

与建筑物最小水平净距3.4m

DN200

J-3

J-6

3.2

0.5

6

1.4

2

说明：

赤峰市中心城区（锡伯河北老城区）老旧供水管网更新改造工程-工交巷（临潢大街-锡伯河街）给水管道平面图

建设地点：位于松山区工交巷，北起临潢大街，南至锡伯河街。

设计管径为DN200mm，临潢大街-J-3管位位于道路东侧车行道下，距道路中心线0.5~0.6m；J-3-J-6管位位于道路东侧人行道下，距道路中心线0.6~2.0m，J-6-锡伯河街管位位于道路东侧人行道下，距道路中心线1.5~2.0m.管材均为自锚式球墨铸铁管，主管道长度497m，临潢大街-锡伯河街埋深2.14~2.57m。

采用的水准点及坐标、高程系统均采用2000国家坐标系统，高程采用1985国家高程。

赤峰市宏泽供水有限责任公司赤峰市中心城区（锡伯河北老城区）老旧供水管网更新改造工程-工交巷（临潢大街-锡伯河街）给水管道规划总平面图（1:1000）

赤峰市自然资源局　　2026.11